

17 בפברואר 2020

לכבוד

משתתפי המכרז

מכרז מסגרת מס' 10-20

לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וניהול התנועה במטרופולין תל אביב במתחם סבידור

הודעת הבהרה מס' 1 – דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 1 – שינוי תנאי הסף, דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ומענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1 דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ויהיה ביום 12.3.2020 בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

2 תיקון ס' ח לסעיף הגדרות והבהרות ביחס לתנאי סף-

תשומת לב המציעים כי נפלה טעות סופר בסעיף. מציעים יהיו רשאים להסתמך על חברת אם (כהגדרתה במסמכי המכרז) לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף 2.4 (איתנות פיננסית) ולא כפי שנרשם- לצורך סעיף 2.5 לחוברת תנאי המכרז. למען הסר ספק, ערבות בנקאית אוטונומית כנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.5 לחוברת תנאי המכרז תומצא מטעמו של המציע בלבד.

3 הגדרת "מרכז ניהול ובקרה" לצורך תנאי הסף

הגדרת "מרכז ניהול ובקרה" לצורך תנאי הסף תתוקן ותוחלף בנוסח הבא:

"מרכז ניהול ובקרה"- מרכז ניהול מרחבי בתחום התחבורה (לרבות חניונים, מסופי אוטובוסים, כבישים מהירים, כבישי אגרה) או מרכזי בקרה צבאיים ו/או משטרתיים ו/או עירוניים ו/או לאומיים ו/או

מסחריים, הכולל את כל התחומים המפורטים להלן, במצטבר: 3 עמדות מפעילים לפחות, קיר תצוגה בגודל של 2 מטר * 3 מטר לפחות, אשר במסגרתו נוהל מערך של 30 מצלמות לפחות וכן מערך טלפונים."

מענה לשאלות הבהרה: 4

שאלות/תשובות	מסמך/ סעיף/ נושא	
כללי		
<p>שאלה: טבלת אקסל שצורפה לא ניתן לפתוח (נדרש כדי לבצע עבודה פנימית של תימחור, קבלני משנה וכו'). האם אפשר להעלות לאתר קובץ אקסל נוסף "פתוח".</p>		
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת. קובץ אקסל פתוח, לצורכי עבודה פנימית של המציע בלבד. מצורף כנספח א להודעת הבהרה זו. יובהר ויודגש כי במסגרת מכרז זה, מתבקשים המציעים להציע אחוז הנחה קבוע ביחס לכל אחד מפרקי כתב הכמויות ואשר תחול על כל הפריטים המפורטים ביחס לאותו פרק.</p>		.1
<p>שאלה: נבקש לדחות את מועד להגשת לאור הצורך ומשאבי הזמן הגדולים בלעבד את כלל הפרקים וההצעות וכתיבת מענה הולם למכרז.</p>		.2
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 1 להודעה זו.</p>		
<p>שאלה: נודה על הבהרתכם לעניין כתב הכמויות, אלו פרקים הינם תחת פרק 1 – עבודות בינוי ואלו פרקים כלולים תחת פרק 2 – עבודות הקמה טכנולוגית</p>		.3
<p>תשובה: להלן החלוקה לפרקי התמחור:</p>		

מספר פרק	שם פרק	סיווג
1	מיזוג אוויר	ביני
2	עם חת חשמל	ביני
3	מערכות UPS	טכנולוגיה
4	גילוי אש	טכנולוגיה
5	כרזת חי חם	טכנולוגיה
6	בקרת חשמל	טכנולוגיה
7	בקרת מבנה	טכנולוגיה
8	גראטר	ביני
9	חדר מחשב	טכנולוגיה
10	חדר בקרה	טכנולוגיה
11	קונסטרוקציה	ביני
12	מתקני תבחאה	ביני
13	עם חת ריצוף וחיפוי	ביני
14	עם חת צביעה	ביני
15	רכיבים מתעשים בבניין	ביני
16	דלתות ומחיצות זכוכית	ביני
17	פרטי רהוט ונגחת אמן	ביני
18	הרסות ופיחקים	ביני
19	אטום	ביני

מסמך א' - חוברת תנאי המכרז		
4.	2.1	<p>שאלה: במכרז שבנדון נדרש להציג ניסיון בביצוע הקמת מרכז ניהול ובקרה בהתאם להגדרה שבסעיף א' לחוברת תנאי המכרז (בתחום התחבורה או מרכזי בקרה צבאיים ו/או משטרתיים ו/או עירוניים ו/או לאומיים).</p> <p>נא אישורכם, כי ניתן להציג פרויקטים של הקמת מרכז ניהול ובקרה גם בתחום המסחרי / ציבורי אשר כוללים חדרי תקשורת ומחשוב עתירי מערכות הזיהם לדרישות.</p> <p>תשובה: הבקשה מתקבלת חלקית. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעה ז.</p>
5.		<p>שאלה:</p> <p>1. האם נדרש לציין את המערכות הטכנולוגיות אותם אנו מספקים?</p> <p>2. אם כן האם ניתן לציין רק אם המערכות הינן שווה ערך ושונות מהרשום בכתב הכמויות (כך שמערכות המוגדרות על ידכן בכתב הכמויות יצוינו רק כ"יסופק כנידרש") ואת יתר המערכות הטכנולוגיות לציין את הדגם שמוצע?</p> <p>תשובה:</p> <p>1. יובהר כי המציעים נדרשים לציין את במערכות הטכנולוגיות אותן יספקו.</p>

<p>2. הבקשה נדחית. ככל ומשתתף מעניין להציע מערכות / מוצרים שונות מאלו המפורטות במסמכי המכרז, ייערך הליך אישור מקדים על ידי חברת נתיבי איילון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.</p> <p>מציעים המבקשים להציע מערכות/מוצרים כאמור לעיל נדרשים למייל talc@ayalonhw.co.il עד ליום 24.2.2020 בשעה 12:00. תשובת החברה תפורסם באתר החברה עד ליום 3.3.2020.</p> <p>במסגרת פנייתם המציעים נדרשים למסור פירוט בדבר עיקרי המערכת/ מוצר, לרבות צירוף מפרט מלא. מובהר כי לחברה שמורה הזכות שלא להתייחס לבקשות שאינן מפורטות.</p>		
<p>שאלה: נבקש הבהרתכם כי יתקבלו הסיווגים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100ג'-5 • 200ג'-5 <p>אשר הינם גבוהים יותר [ענפים ראשיים] מהנדרש בסעיף זה.</p>	2.3	.6
<p>תשובה: התשובה חיובית. יובהר למען הסר ספק כי על כל האישורים הנדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות.</p>		
<p>שאלה: נוסח הדרישה הינו שחברה אחת בלבד [מציע או קבלן משנה] תחזיק בשני הסיווג המבוקשים.</p> <p>נדרש להתאים את נוסח הדרישה כך שניתן יהיה להציע מספר קבלני משנה, תחת המציע, כאשר קבלן משנה ראשון מחזיק רק בסיווג הראשון וקבלן משנה שני מחזיק בסיווג השני</p>	2.3	.7
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת.</p>		
<p>שאלה: נדרש דוחות מבוקרים לשנים 2017-2019. מאחר וטרם יצאו הדוחות המבוקרים לשנת 2019 נודה על שינוי הדרישה להצגת הדוחות של השנים 2016-2018 או לחלופין כי הדוחות הכספיים לשנת 2019 יהיו בכפוף לדיווחי מע"מ.</p>	2.4	.8
<p>תשובה: הבקשה מתקבלת חלקית. מציעים אשר אין ברשותם דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2019 נדרשים לעמוד בתנאי הסף בהתבסס על דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2015-2018 ;</p>		
<p>שאלה: נבקש להגדיר כי ניתן להכליל ניסיון של קבלן משנה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. בדומה למוגדר בסעיף 2.3 ["המציע עצמו או קבלן משנה"]</p>	2.1 2.2	.9

		תשובה: הבקשה נדחית.
10.	הגדרות לצורך תנאי הסף	שאלה: לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף נבקש לאפשר להציג ניסיון של "חברות אחיות" המהוות חלק מאותו תאגיד. תשובה: הבקשה נדחית.
מפרט טכני		
11.	פרק אינסטלציה	שאלה: נבקש הסבר לסעיף 0.12.7.10 – אביזרים לחדרי אמבט ושירותים, כמויות, תוצרת. האם נדרש מוצרים אנטי ונדלים? תשובה: לא נדרש מוצרים אנטי ונדלים.
12.	מיזוג אויר חשמל ואינסטלציה	שאלה: נבקש לקבל את התוכניות. תשובה: עותק PDF של התוכניות מצורף להודעה זו.
13.	מיזוג אויר	שאלה: מצוין במפרט כי תפוקת קירור של צ'ילר תהיה לפחות TR 130, אולם בכתב הכמויות מופיעים שני סעיפים אשר מתייחסים לצ'ילרים שונים בתפוקות של 80 ו- TR 60 תשובה: תפוקת הצ'ילרים 60 ו-80 טון קירור
14.	ריהוט טכני לחדר בקרה סעיף 9.2	שאלה: בהגדרה רשום "אורך כללי ניתן לבחירה" לפי איזה מידה לתת את הצעת המחיר (לכל מידה מחיר שונה). 9.2.4 האם הכוונה ממונע? (בסעיף רשום גובה מתכוונן). האם ניתן לקבל שרטוט עקרוני של מבנה השולחן? תשובה: יובהר כי הדרישה אינה מתייחסת לשולחן עם כיוונים חשמלי וכי המידות הינן בהתאם לתוכניות האדריכלות.

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

חתימת המציע: _____

שם המציע: _____

תאריך: _____